



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
ТERRITORIAL'NYY OTDEL V G. NOVOALTAYSKYE, KOSIXINSKOM, Pervomaiskom,
Tal'men'skom i Troitskom raiynakh Altayskogo kraia**

Григорьева ул., д. 9 г. Новоалтайск, 658087
тел./факс (38532) 46-9-11
E-mail: to-nova@22.rosпотребнадзор.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
OB USTRANENII VYAVLENNYX NARUSHENIY**

«11» мая 2021г.

№ 10/61

г. Новоалтайск, ул. Григорьева, 9
(место выдачи предписания)

Мною, должностным лицом территориального отдела в г. Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, уполномоченным на проведение проверки главным специалистом-экспертом Голяковой Яной Юрьевной по результатам проверки деятельности юридического лица - Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 города Новоалтайска Алтайского края».

Юридический адрес: 6580841 Алтайский край, г.Новоалтайск, ул.Майская, 125
(фамилия, имя, отчество) наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органа либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина
Свидетельство органа госрегистрации (каким органом выдано, номер, дата) № 1022200767643 от 22.12.2005 г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Алтайскому краю.

выявлены нарушения обязательных требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных, неинфекционных заболеваний людей:

1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(положения нормативных документов, которые были нарушены)

В соответствии со ст. 50 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ, ст. 17 Федерального Закона РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, предписываю: (указываются требования, предписываемые к выполнению, срок их исполнения)

1. УстраниТЬ дефекты и повреждения полов в рекреации на 1 этаже и 2 этаже (кафельная плитка не целая, местами с выбоинами), в кабинете 16 класса покрытие линолеума (не целое), в кабинете 3-в класса пол деревянный с дефектами покрытия, в кабинете физики пол с дефектами покрытия, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому- «полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию»
2. Провести ремонт, устраниТЬ повреждения полов, стен и потолков на пищеблоке: в овощном цехе, складском помещении для хранения пищевых продуктов неровные стены, в мясорыбном цехе потолок и пол неровные, в моечной посуды пол и стены неровные, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения, согласно которому – « Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.
3. Обеспечить отделку стен в учебном кабинете №2, №4, №5, материалами допускающими проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в рекреации на 1 этаже устраниТЬ дефекты стены с дефектами- панели с дырами, в туалете для девочек на 1 этаже на стенах устраниТЬ следы протеканий, обеспечить ровную поверхность стен на лестничном марше пищеблока и устраниТЬ следы протеканий, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому- «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».
4. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделенное помещение на 1 этаже оборудовать поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому - « для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения»
5. В туалете для мальчиков и девочек на 1 этаже, 2 этаже, кабинетах начальных классов-№7, №8, №8н, №6, №9н, №5, №4, №3, №2, №29, кабинете химии, кабинете №5-1 класса, кабинете №6, кабинете №7- 2 класса, кабинете №4-2а класс, туалете для персонала на пищеблоке, раковины для рук перед входом в обеденный зал пищеблока, медицинском кабинете обеспечить горячей проточной водой. Кабинет физики обеспечить горячей и холодной проточной водой, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому- «Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабинки) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты».
6. УстраниТЬ дефекты санитарно-технического оборудования в туалетных комнатах: в туалете для мальчиков на 1 этаже и для девочек на 1 этаже на двух унитазах отсутствуют крышки

сливных бачков, в туалете для девочек на 2 этаже на двух унитазах отсутствуют крышки сливных бачков, в туалете для мальчиков на 2 этаже из четырех на двух унитазах отсутствуют крышки сливных бачков, что является нарушением п. 2.4.11 «СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому-«*Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов*».

7. Туалетные комнаты на 1 этаже для мальчиков оборудовать туалетными кабинами с дверями, на 2 этаже оборудовать одну туалетную кабину с дверями, п. 2.4.11 «СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «*Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями...*»
8. Туалетные кабины для девочек на 1 и 2 этаже, для мальчиков на 1 и 2 этаже обеспечить сиденьями на унитазы, п. 2.4.11 «СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – «*Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазы. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора*».
9. Обеспечить проведение обследования технического состояния системы вентиляции, п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому –«*обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха и подтверждается объяснительной директора;*
10. Обеспечить конструкцию окон в рекреациях на 1, 2,3 этаже для проведения проветривания помещений в любое время года, п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому –«*Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещенных в торгово-развлекательных и культурно - досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения)*»
11. Заменить стулья в кабинете музыки с дефектами и повреждениями, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" согласно которому –«*Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств*».
12. Подачу горячей и холодной воды к раковине для рук, установленной в лаборантской по химии обеспечить через смеситель, п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" согласно которому –«*Горячая и холодная вода должна подаваться через смесители*»
13. На подоконниках в рекреации на 1, 2, 3 этаже устранить дефекты в виде отслоения покраски, щелей и трещин, п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому -«*Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств.*»
14. Перед входом в столовую (в обеденный зал) установить умывальные раковины из расчета: 1 раковина на 20 посадочных мест, п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - «*при обеденном зале устанавливаются умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест*» и подтверждается и объяснительной директора;

15. В овощном цехе провести ремонт канализационной трубы, присоединенной к бытовому ванне, устранить течь канализационных стоков на пол, в мясорыбном цехе отремонтировать смеситель горячей и холодной воды, присоединенный к ванне для птицы, устраниТЬ течь воды на пол, п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения, согласно которому - «Предприятия общественного питания должны быть оборудованы исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые должны быть выполнены так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции».
16. В горячем цехе пищеблока провести ремонт марmitа, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - « Технологическое и холодильное оборудование должно быть исправным и способным поддерживать температурный режим».
17. На пищеблоке обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, и готовой продукции(в горячем цехе установлен производственный стол «тесто», на котором проводится подготовка сырья-теста для выпечки) 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения, согласно которому - «Планировка производственных помещений предприятий общественного питания, в которых осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой продукции, их конструкция, размещение и размер должны обеспечиваться в соответствии с требованиями технического регламента <7>. В предприятиях общественного питания, оказывающих услуги общественного питания без выпуска пищевой продукции в свободное обращение, должна обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участника приготовлении продукции общественного питания персонала»;
18. На пищеблоке покрытие производственных столов с маркировкой «тесто» обеспечить из дерева твердых пород, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого- «Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород»,
19. Количество мест в обеденном зале для организации питания всех обучающихся обеспечить в течение не более трех перемен, п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - « Количество мест в обеденном зале должно обеспечивать организацию питания всех обучающихся в течение не более трех перемен, во вновь строящихся и реконструируемых - не более чем в две перемены. Число одновременно питающихся детей не должно превышать количество посадочных мест в обеденном зале по проекту».
20. Обеспечить продолжительность большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая,, п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому - «..Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая..»
21. На объекте обеспечить проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (программа производственного контроля, протоколы лабораторных испытаний и измерений), п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого - «на объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов»

Срок исполнения: 02.08.2022г.

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания: **на следующий рабочий день после истечения срока исполнения требований, указанных в предписании.**

например: на следующий рабочий день после истечения срока исполнения требований, указанных в предписании Способ извещения:

- 1.Григорьева ул., д. 9 г. Новоалтайск, 658087
2. тел./факс (38532) 46-9-11, 47-47-5
- 3.E-mail: to-noval@22.rosopotrebnadzor.ru

почтой, нарочным, факсом, по эл.почтке, с указанием телефона/факса, почтового или электронного адресов Управления (ТО)

Ответственность за выполнение мероприятия возлагается на юридическое лицо
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 города Новоалтайска Алтайского края».

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность

Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии с гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ или гл.24 Арбитражного процессуального кодекса РФ «в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устраниении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. (ч.1 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ).

Должностное лицо, выдавшее предписание

Голякова
подпись

Голякова Я.Ю.
фамилия, имя, отчество

Копию получил (подпись законного представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Ю.И.Винокуров
подпись

Ю.И.Винокуров
фамилия, имя, отчество

« » 2021 г.
Дата

Направлено по почте заказным письмом « » 2021 г. № квитанции